

**Информация МБОУ "СШ № 39" об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.10.2023**

1. В 3 квартале 2023 вынесено предписание:

МЧС от "18" августа 2023 года № 2308/124-24/44-В/ПИВ/2

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
1.	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		№ 2308/124-24/44-В/ПИВ/2	п. 6 Постановления Правительства от 16.09.2020г №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" Имеющийся ручной электрический фонарик не исправлен	18.08.2023	Выполнено (произведена замена электрического фонарика)
2.	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		№ 2308/124-24/44-В/ПИВ/2	п/п "е" п. 16 Постановления Правительства от 16.09.2020г №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 4 этаже в кабинете 414 уменьшена зона действия пожарного извещателя системы автоматической пожарной сигнализации (заклеен).	18.08.2023	Выполнено
3.	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		№ 2308/124-24/44-В/ПИВ/2	п. 26 Постановления Правительства от 16.09.2020г №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" Замок на двери эвакуационного выхода ведущего из актового зала в коридор не обеспечивает возможности открывания изнутри без ключа.	19.08.2023	Выполнено (на двери эвакуационного выхода ведущего из актового зала в коридор установлен поворотник, обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа)

И.о. директора



Е.Б.Шурдова